

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
w Elku Spółka z o.o.**

19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62  
tel. (0-87) 621 36 40, 621 43 11  
tel./ fax (0-87) 621 43 12  
REGON: 790180467, NIP: 848-00-00-948  
Kapitał Spółki: 16671200,00 zł.



Zapytanie ofertowe nr PN/2021/12/4

Elk, dnia 14.12.2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: „Dostawa rur i elementów preizolowanych”

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o. o.”, w związku z pytaniami Wykonawców dotyczących treści SWZ przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

1. Jakie należy przyjąć do wyceny trójniki z formularza cenowego. Pozycje 14,15,16,17,18,19.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pozycjach nr 14,15,16,17,18,19 należy przyjąć do wyceny trójniki wznosne.**

2. Czy w celu zmniejszenia kosztów inwestycji dopuszczają Państwo do wyceny rury preizolowane ze szwem z następującymi grubościami ścianek:
  - DN 100 ścianka 3,6 mm
  - DN 168 ścianka 4,0 mm
  - DN 350 ścianka 5,6 mm

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę do treści SWZ w załączniku nr 2 - formularz cenowy poprzez wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 5 i utworzenie oddzielnego zadania nr 3.**

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 20.12.2021r. do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 20.12.2021r. o godz. 11:10.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**W załączeniu:**

- ZMIANA - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
- ZMIANA - Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

**Z poważaniem**

**Prezes Zarządu  
PEC w Elku Sp. z o.o.**

**/-/ Wojciech Dziekoński**