

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Elku Spółka z o.o.**

19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62
tel. (0-87) 621 36 40, 621 43 11
tel./ fax (0-87) 621 43 12
REGON: 790180467, NIP: 848-00-00-948
Kapitał Spółki: 16671200,00 zł.



Zapytanie ofertowe nr **PN/2021/12/4**

Elk, dnia 15.12.2021

Sprostowanie wyjaśnień treści SWZ z dnia 14.12.2021r

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: „**Dostawa rur i elementów preizolowanych**”

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o. o.”, zmienia treść udzielonej odpowiedzi w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 14.12.2021r. w pytaniu nr 2, tj.:

JEST:

2. Czy w celu zmniejszenia kosztów inwestycji dopuszczają Państwo do wyceny rury preizolowane za szwem z następującymi grubościami ścianek:

- DN 100 ścianka 3,6 mm
- DN 168 ścianka 4,0 mm
- DN 350 ścianka 5,6 mm

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

POWINNO BYĆ:

2. Czy w celu zmniejszenia kosztów inwestycji dopuszczają Państwo do wyceny rury preizolowane za szwem z następującymi grubościami ścianek:

- DN 100 ścianka 3,6 mm
- DN 168 ścianka 4,0 mm
- DN 350 ścianka 5,6 mm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rury preizolowane za szwem z następującymi grubościami ścianek:

- **DN 114,3 ścianka 3,6 mm**
- **DN 168,3 ścianka 4,0 mm**
- **DN 355,6 ścianka 5,6 mm**

Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 3 do SWZ w tabeli w pkt. 1 ppkt. 4) określającej minimalne grubości ścianek rur stalowych zgodnie z załącznikiem.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W załączeniu:

- **ZMIANA - Załącznik nr 3 do SWZ - Wymagania techniczne**

Z poważaniem

**Prezes Zarządu
PEC w Elku Sp. z o.o.**

/-/ Wojciech Dziekoński