

Zapytanie ofertowe nr **38/2023**

Elk, dnia 15.09.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: „**Wykonanie napraw pokontrolnych komina żelbetonowego H-120m**”

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o. o.”, przekazuje wyjaśnienia Zamawiającego w zakresie zadanych pytań, tj:

Pytanie nr 1

Czy miejsca napraw trzonu trzeba zamalować?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż miejsce napraw należy zamalować produktami Sika.

Pytanie nr 2

.Antykorozja osprzętu- Czy należy pomalować całość czy tylko miejscowo?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zamalować całość.

Pytanie nr 3

Elektryka- Czy lampy należy wymienić na nowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lamp nie trzeba wymieniać na nowe należy je wyczyścić.

Wymagany jest demontaż starych nieużywanych lamp.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdzam:

**Wiceprezes Zarządu
PEC w Elku Sp. z o.o.**

/-/ Piotr Rosiak