

Zapytanie ofertowe nr 6/2024

Elk, dnia 06.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: „Dostawa rur i elementów preizolowanych”

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o. o.”, przekazuje odpowiedzi Zamawiającego w zakresie zadanych pytań, tj:

1. Zamawiający w wymaganiach technicznych załącznik nr 3 do SWZ zawarł zapis o metodzie wykonania trójników.
 - a) Wszystkie trójniki stalowe stosowane na odgałęzienia muszą być wykonane jako:
 - trójniki kute zgodne z PN-EN 10253-2
 - trójniki z wyciąganą szyjką
 - trójniki spawane z zastosowaniem nakładek wzmacniających

Czy w przypadku wykonania trójników z wyciąganą szyjką na stali, w komplecie także musi zostać zastosowana osłona elementu stalowego HDPE z wyciąganą szyjką. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie elementy stalowe za wyjątkiem króćców do wspawania muszą mieć zastosowana osłonę HDPE.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin na składanie ofert do dnia 09.05.2024 r.

ZATWIERDZAM:

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPŁEJ
PEC W ELKU Sp. z o.o.
Piotr Kosiak