

Numer sprawy: 12/2025

Elk, dnia 30.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego pod nazwa: „**Usługa czyszczenia kotłów WR-25 na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o.**”

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o. o.”, przekazuje wyjaśnienia Zamawiającego w zakresie zadanych pytań, tj:

Pytanie

Proszę o przesłanie informacji na temat:

1. Rozmiar kotłów(powierzchni bądź kubatury jakie należy umyć).
2. Kiedy były myte ostatni raz?
3. Czy wody zmywne zostawiamy u Państwa czy zabieramy?
4. Na jakich wysokościach znajdują się kotły?
5. Czy są podesty?
6. Może zdjęcia poglądowe macie Państwo?
7. Jakie ciśnienia są dopuszczalne?
8. Czy i w jakiej odległości są media – woda, prąd.
9. Jak duża ekipa jest potrzebna?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

Ad 1. Powierzchnia ogrzewalna – 1279 m2

Ad 2. Corocznie czyścimy/myjemy część ogrzewalną kotłów.

Ad 3. Wody/popłuczyny pozostają u nas.

Ad 4. Kotły są zainstalowane na poziomie +3,9 m.

Ad 5. Są podesty obsługowe dla pracowników.

Ad 6. Zdjęć nie mamy.

Ad 7. Maksymalne nadciśnienie robocze 1,8 MPa

Ad 8 Media i prąd w odległości 20 m.

Ad 9 Zamawiający nie narzuca liczby osób. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę osób aby wyrobić się w terminie zgodnie z projektem umowy. (Zazwyczaj wykonywały to dwie osoby.)

Z poważaniem

**/-/ Wiceprezes Zarządu
Piotr Rosiak**