

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
w Elku Spółka z o.o.**

19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62  
tel. (0-87) 621 36 40, 621 43 11  
tel./ fax (0-87) 621 43 12  
REGON: 790180467, NIP: 848-00-00-948  
Kapitał Spółki: 16671200,00 zł.



Zapytanie ofertowe nr **01/2026**

Elk, dnia 02.02.2026 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: „**Budowa sieci ciepłej preizolowanej na odcinku ul. Kilińskiego i Grajewskiej w Elku wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”.

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o. o.”, przekazuje odpowiedzi Zamawiającego w zakresie zadanych pytań, tj:

**PYTANIE 1**

W nawiązaniu do wyjaśnienia treści SWZ z dnia 27.01.2026r.dotyczącego pytania nr zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie badania na przewodność cieplną przed starzeniem na poziomie 0,0260 W/mL zamiast wymaganego 0,0250 W/mK. Uzasadniamy to następująco: wartość lambda na poziomie 0,0260 W/mK jest nadal niższa od wymogu normy PN-EN 253 - 0,029 W/mK co gwarantuje zachowanie odpowiednich parametrów technicznych. Taka zmiana pozwoli na większy wybór materiałów dostępnych na rynku, co może wpłynąć korzystnie na optymalizację kosztów. Różnica w przewodności cieplnej na poziomie 0,0010 W/mK jest minimalna i nie powinna negatywnie wpłynąć na jakość i trwałość izolacji. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza badanie współczynnika przewodzenia ciepła  $\lambda_{50}$  wg normy PN EN 253 wykonane przez niezależne certyfikowane laboratorium, gdzie współczynnik przewodzenia ciepła będzie mniejszy lub równy 0,025 W/(m\*K). Dopuszcza się wykonanie min. jednego badania zgodnie z normą.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**ZATWIERDZAM:**

**Wiceprezes Zarządu  
PEC w Elku Sp. z o.o.**

**/-/ Piotr Rosiak**