

Zapytanie ofertowe nr **25/2026**

Elk, dnia 29.07.2026 r.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: „**Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej stacji zmiękczenia wody metodą wymiany jonowej dla PEC Elk Sp. z o.o.**”.

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o. o.”, przekazuje sprostowanie do odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w zakresie pytania nr 2, tj:

PYTANIE 2

Wydajność poszczególnych kolumn W OPZ wskazano wydajność nominalną stacji 40 m³/h oraz maksymalną 60 m³/h, jednocześnie określając sposób pracy, zgodnie z którym jedna kolumna pracuje, druga wspomaga ją przy dużym poborze, a trzecia pozostaje w rezerwie lub regeneracji. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej wydajności nominalnej i maksymalnej pojedynczej kolumny jonowymiennej. Czy każda z trzech kolumn ma być samodzielnie przystosowana do pracy z wydajnością 40 m³/h, natomiast wydajność 60 m³/h ma być osiągnięta poprzez równoległą pracę dwóch kolumn?

JEST:

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający informuje, że każda z nich ma mieć wydajność 40 m³/h.

POWINNO BYĆ:

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wydajność 40 m³/h muszą osiągnąć 2 butle jednocześnie, natomiast wydajność 60 m³/h muszą osiągnąć trzy butle pracujące równomiernie.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

ZATWIERDZAM:

**Prezes Zarządu
PEC w Elku Sp. z o.o.**

/-/ Wojciech Dziekoński